

מפרט מיוחד לעבודות מיזוג אוויר

להלן מפרט טכני מיוחד לביצוע עבודות מיזוג אוויר במסגרת מכרז " שיפוץ מחלקה פנימית ה ".

מפרט טכני :

- א. התקנת המזגן תיעשה בהתאם לדרישות מפרטים 15 ו 8 של משרד הביטחון לעבודות מיזוג אוויר וחוק החשמל ותקנים ישראלים 900 ו 994.
- ב. מחיר המזגן יכלול צנרת גז, בידוד, תעלות PVC, צנרת ניקוז, שולחן ליחידת המעבה, מעבר ביטון לצנרת גז, רתק זוג בריחים תוצרת שחקים.
- ג. צנרת הגז של המזגן תהייה סמויה בתוך המבנה.
- ד. צנרת הגז תהיה בתוך תעלת PVC מחוץ למבנה.
- ה. בידוד הצנרת יהיה כדוגמת "ארמופלקס" או "ענביד" וחייב להיות מושחל ללא תפר.
- ו. כל הפתחים יאטמו לאחר העברת הצנרת, בין היחידה החיצונית והמשטח שעליו היא תורכב, יש להכניס גומי מחורץ.
- ז. המזגן יהיו תוצרת אלקטרה או תדיראן בלבד.