



מפלס הכניסה וקומה א'
תכנית אדריכלות והעמדת רהוט
קנה מידה 1 : 50
אלטרנטיבה 1

מקצוע		שם היועץ		תאריך
מיזוג אוויר	מאייר לוסקי			

הערות :
 -מידות תעלות - נטו למעבר אוויר.
 -כל התעלות מיזוג אוויר מבודדות בבידוד אקוסטי פנימי "1".
 -חומרי הבידוד במערכת מיזוג אוויר ובצנרת המים יהיו בלתי דליקים ויענו לדרישות תקן ישראלי ת"י 1001

לעיון	למכרז	לביצוע
	20.01.19	

אדריכלות מתאריך:			
1	3	5	
2	4	6	

תאריך	סימן	תאור השינוי

שם הפרויקט:
בית ספר לאחיות
בית חולים ברזילי
שם התוכנית:
מבואת לובי
מיזוג אוויר ואיוורור

מאייר לוסקי מהנדסים בע"מ
 תכנון מערכות מיזוג אוויר, הסקה, צנרת תעשיתית
 מרכז פרינק משרד מס' 28. רח' העצמאות 87. רובע סיטי אשדוד
 טל: 08-8686800 פקס: 08-8686801
e-mail: office@lousqui.co.il

תוכנו ע"י	תאריך	קנ"מ
מאייר לוסקי	19.01.19	1:50
שורטט ע"י	נכון ל:	גליון מס'
ליאור	20.01.19	4566-03

שם הקובץ	מהדורה
	1