



לוח תפוצה ועדכון	
מס' תוכנית	תאריך
1	00.00.08

הערות:  
 - מידות התעלות המופיעות בתוכנית - הינן נטו כמעבר אוויר.  
 - כל תעלות מיוזג האוויר התינה מבודדות בבידוד תרמואיסולציה פנימי 2".  
 - חומרי הבידוד במערכת מיוזג אוויר ובצנרת חמים יהיו בלתי דליקים ויעמדו בדרישת תקן ישראלי ת"י 1001

לעיון	למכרז	לביצוע
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
10.09.19		

אדריכלות מתאריך:			
5	3	25.06.19	1
6	4	06.08.19	2

עדכון אדריכלות שלב ב'	
אורית	28.08.19
שנע	תאריך

שם הפרויקט:  
**בי"ם לאחיות-מבנה מנהלה ברזילאי אשקלון**  
 שם החברה:  
**תכנית קומות קרקע-א' - שלב ב' מיוזג אוויר ואיזורוד**  
 מאיר לוסקי מהנדסים בע"מ  
 תכנון מערכות מיוזג אוויר, הסקת צנרת תעשיות  
 מרכז פרס משרד מס' 25, רחוב הנמלים 10, רמת גן 5210000  
 טל: 08-8686800 08-8686801  
 e-mail: office@lousqui.co.il

תוכנו ע"י	תאריך	קנה
מאיר לוסקי	---	1:50
שרה ע"י	ננו ל	גליון מס'
אורית	10.09.19	4820-B-02
שם הקובץ	מחזור	2