

מקרא לתקרות אקוסטיות

כל המידות כוללות את לוחות הרגבים דגם הרגפים לפי תוכנית השמל

- גוף תאורה עם נורת לד שקוע במידות 60x80
- גוף תאורה PL שונים ששקופרה גוף תאורה לד רג שקוע בתקרה ספרינקלר/שפי תכנית יועם איסטלציה
- רמקול עפי תכנית יועם השמל תאורה חרוטפי תכנית יועם השמל גלאי עשקפי תכנית יועם השמל
- מושפ פח מתוררם וקוסטיים או אגומים מידות 300-250x300 מ"מ יהודה יבוא או שלע טכני
- תקרת גבס חלקה יהודה יבוא או שלע טכני (ארובנד)
- פלנטה מירליות 60x80 במידות שפופילי פיון ליון יהודה יבוא או שלע טכני
- מפור אירר במידות 60x80 שפופילי תכנית יועם חוזג א
- תריס אירר חרופפי תכנית יועם חוזג א
- תריס ינקיקרפי תכנית יועם חוזג אירר

מרסלו ברסטוביסקי
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
רח' אחד העם 35, תל-אביב: 03 - 5276333
פקס: 03 - 5276569


מקצוע: אדריכלות
מס' פרויקט במשרד המתכנן:

תוכן הגליון: בית חזולים ברזילי לשכת הבריאות קומה שנייה תוכנית תקרות מונמכות
קני'ם: 1:50
תאריך גליון ראשון: 11.01.22

מספר הגליון	מהדורה	תאריך המהדורה	קוד הגליון במחשב
P-02-ac	0	20.01.22	

לעיון למכרז לביצוע

על המבצע לבדוק את המידות והפרטים במקום ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה או ספק.



יש לחבר את מערכות גילוי האגם, כריזה, תאורת חרום ויחידות שיחרור עשן למערכות הקיימות במבנה

ביצוע עבודות גילוי אגם, כריזה, תאורת חרום, פתחי שחרור עשן ומפוחי עשן בהתאם ובכפוף לתוכנית יועץ בטיחות מאושרת כיבוי אגם תקן 3-1220

חיבור מעגלי תאורה למעגלים קיימים בלוח

נצנץ מחובר לגלאי עשן בחדר מעל דלת המסדרון
גלאי עשן - חיבור למערכת גילוי אש קיימת
רמקול כריזה שקוע בתקרה - חיבור למע' קיימת

מקרא לתאורה כל הגופים והאביזרים יאשרו ע"י ביה"ח	□
בג-ליים נד 60/60 לפי דרישת ג.ת. כב"ח בעל תעו פוסטביונולו 62471 EC ומתבוצע סיכנו 0 כיטוי מיקרו-פיזומה 45W גזון אור 4000 דייבר נלא יוצד דעיכה אורית - L85 אחיזות 5 - 5 שנים	□
גוף תאורה ששוע בתקרה עגול בנטיים דייבר של אוקסום (אנדי פיקו) של חברת AVOLUX 4000M 20W 4000LM לפי דרישת ג.ת. כב"ח	□
פרופיל נד באורכים משתנים עם דייבר בתור הגוף	□
ג.ת. חרום כולל נורת לד 3W דגם נוב-82 ששוע לפי דרישת ג.ת. כב"ח	□
ג.ת. יציאת חרום כולל נורת לד של חברת קו איקסמק דגם סטרו לפי דרישת ג.ת. כב"ח	□
מפסק יחיד/חוקף גוויס או ניטקו - כאישור ביה"ח גובה לפי הרגים בשטח	□

מספר	תאריך	עדכונים - שינויים

פרויקט: משרד הבריאות שיפוז משרדים
מס' בית חזולים ברזילי אשקנור
תכנית: תאורה ומפסקים תקרות 2

קובץ מס'	גליון מס'	קני'ם	מחדורה
3134	L3	1:50	15.02.22

משרד מתכנן: ברגיזה
ברגיזה-תכנון חשמל ועיצוב תאורה
לנית ברגיזה-מנדוסט חשמל, מעצבת תאורה
רח' ששת רחמים 61 בנימינה 30500
04-6288074:029 04-6380371:20
E-mail: galit@bergida.co.il