

הערות

- יש למדוד את כל המידות במקום לפני הביצוע
- הריתוכים לכל אורך קו המגע בין האלמנטים עובי הריתוכים 0.700(ס=עובי דופן מינימלי בריתוך) קו המגע בין הפרופיל יעובד למגע מלא של הפרופילים אחד בשני כל הריתוכים בחדידה מלאה. יש להכין פאות מראש לכל החיבורים.
- כל הפלדה מגולוונת בגיליון חם 80 מיקרון.
- צבע: עובי השכבות הוא עובי יבם
שכבה ראשונה : צבע יסוד אפוקסי 55HB בעובי 50 מיקרון
שכבה שנייה : צבע אפוקסי פוליאימיד- אפוקסיכל בעובי 180 מיקרון
שכבה שלישית : צבע עליון פוליאוריטני דו רכיבי נירוגלס בעובי 60 מיקרון יבם
- כל הברגים מסוג 8.8. הברגים יסגרו במפתח מומנס לפי הקושר.

4 ברגי BT 60/6

מדרגת בטון לחיזוק

150/150/10

4 ברגי חץ תיקניים M12

4 ברגי חץ תיקניים M12

4 ברגי BT 60/6

מדרגת בטון לחיזוק

150/150/10

/10

הביצוע רק למדרגות שיקבעו ע"י המהנדס

7/7/21		פרויקט ביטח - מתגדס ביה"ח	
תאריך		תכנון	
תאריך		מחזור	
תאריך		שינויים	
מס' גליון			
ק-10			
מחזור		לעיון	
מחזור		לאשר	
מחזור		למכר	
מחזור		כביע	
אודיט:			
0			
שם הקובץ:		מרכז רפואי גדלי אסקון	
שם הפרויקט:		בין מרפאות חץ	
שם המסמך:		חוק מדרגות חום	
תאריך הגיון:		7/7/21	
קנה מידה:		1:10	
תמון:		נחום	
שם:		אנה	
בוק:		נחום ברד	
ברד נחום - מהנדס בנין			
רח' ויצמן 42 כפר סבא			
טל/פקס 09-7671204			
email: barena@gmail.com			
<p>1. המפרט הסבני הוא בהתאם ל"מפרט טכני לעבודות בנין", משרד הבטוח 2. המבצע אחראי שטח תכנית טונסטרוקציה מעודכן ימצא באחד הבנין. 3. המבצע אחראי לבקר את כל המידות לפני תחילת הבצוע. על כל טעות או אי התאמה בתכנית או בינו ובין תכנית האודיטורים והיועצים, עליו לודיע מיד למתגדס המתכנן.</p>			